Certifikat

TYPGODKÄNNANDE TG 35074

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Roth North Europe A/S
Centervej 5 DK - 3600 Frederikssund
Tel: +45 47 33 97 00
E-post: qamanager@roth-northeurope.com Hemsida: www.roth-northeurope.com

Fördelarrör och fördelarkopplingar i siliciumbrons (kiselbrons)

Produktbeskrivning
Roth EURO-fördelarrör med 2, 3 eller 4 utlopp och Roth EURO fördelarkopplingar tillverkat av siliciumbrons, CC246E, med tätning i dricksvattengodkänd EDPM.

Roth EURO-fördelarrör med Roth-Euro koppling i dimensioner 12 mm x ¾¨, 15 mm x ¾¨, 16 mm x ¾¨kan installeras med Roth Multipex® i dimensioner (mm) 12x2,0; 15x2,5; 18x2,5

Roth EURO-fördelarrör med Roth-Euro koppling i dimensioner 18 mm x ¾¨, 20 mm x ¾¨ kan installeras med Roth Alu-LaserPlus® och Roth X-PERT® i dimensioner(mm) 16x2,0 och 20x2,0;

Alla dimensioner av Roth-Euro koppling kan tillämpas med plugg, slutmuff, ¾¨ Eurocone-nippel, Euro övergångskoppling ½” och ¾”, muff, utv. gänga och inv. gänga samt ½¨och ¾¨nippel, ½¨och ¾¨ vinkel.

Avsedd användning
System för fördelning av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen inte momentant överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning
Roth EURO-fördelarrör med 2, 3 eller 4 utlopp.
Roth EURO fördelarkopplingar i dimensioner: 12 mm x ¾¨, 15 mm x ¾¨, 16 mm x ¾¨, 18 mm x ¾¨, 20 mm x ¾¨

Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap. 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, Plan och Byggförordningen (PBF) 4 kap. 12 och 13 § och under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 29)[1]:

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 2:a stycket och allmänt råd	6:62
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

Produkterna godkänns enlighet med följande avsnitt i Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Allmänt	1 kap. 6-7 §
Vatten- och avloppsinstallationer	8 kap. 1, 3, 4 och 6 §

Bestämmelserna i 8 kap. 13 § ska alltid beaktas i samband med installation.

[1] BBR 29 får användas enligt villkor som anges i BBR 31.

Kiwa Certification AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Accred. no. 1913
Certification of Products
ISO/IEC 17065

Märkning
Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Roth North Europe A/S
Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:	Fördelare och fittings i siliciumbrons
Berört tillverkningsställe	Kod 8213039
Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke:	Ψ
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 35074
Kontrollorgan:	DTI DK

Tillverkningsställe:
Kod 8213039

Kontroll
Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollorgan: **DTI DK** Kontrollavtal: **Avtal Nr. 107, 18-05-2026**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren säkerställa att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkningen skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt godkänd kontrollanvisning och att produkterna årligen uppfyller kraven i detta godkännande. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på se.annualreporting@kiwa.com med en kopia av rapporten om fortlöpande övervakningskontroll, utförd av det ackrediterade kontrollorganet.

Tilhörande handlingar
Installationsinstruktioner; Roth siliciumbronce (kiselbrons) fördelare-rör, daterat 2026-08-19

Bedömningsunderlag
Test rapport nr. 375935-1 ISO EN 15079: 2015 från DTI DK
Test rapport nr. 375935-2 ISO 6957: 1988 från DTI DK
Test rapport nr. 375935-3 ISO 6509-1: 2014 från DTI DK
Test rapport nr. 387362 NKB18 från DTI DK
Bedömningsrapport nr. 35074-1 från KIWA Certification AB

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2026-09-12 Gällande version: 35074-1

Giltigt till: 2031-09-11

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg
Affärschef, Bygg & Energi
Kiwa Certification AB