Roth QuickPush

Installation

Roth QuickPush fittings
Roth QuickPush kopplingar
Roth QuickPush fittings

Living full of energy

1

(DK) Roth MultiPex® rør skal altid klippes vinkelret med en PEX rørsaks f.eks VVS-nr. 087393.220.

(SE) Roth MultiPex® rör ska alltid kapas vinkelrätt med en PEX rörsax. Roth erbjuder Roth rörsax RSK nr. 242 09 01.

(NO) Roth MultiPex® rør skal alltid klippes vinkelrett med PEX rørsaks f.eks NRF nr. 837 04 61.

(FI) Katkaise putki terävällä muoviputkileikkurilla, esim. LVI-nro 2016517. Leikkauspinnan tulee olla suora.

(UK) Roth MultiPex® pipes must always be cut perpendicularly with a pipe cutter, e.g. HVAC No. 7087693.220

2

(DK) Marker indstiksdybden.

(SE) Markera insticksdjupet (se tabell) på röret.

(NO) Marker innstikksdybden.

(FI) Merkitse putki.

(UK) Mark the insertion depth.

Dimension	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm
Indstiksdybden Insticksdjup Innstikksdybden. Putken päästä Insertion depth	23 mm	23 mm	23 mm	27 mm	31 mm

3

(DK) Anvend altid Roth støttebøsning.

(SE) Roth Stödhylsa ska alltid användas.

(NO) Det skal alltid brukes Roth støttehylse.

(FI) Käytä aina tukiholkkia ja hyväksyttyjä Pex-putkiliittimiä.

(UK) Always use Roth support bushing.

4



(DK) Du må ikke anvende produkter der indeholder opløsnings-midler.

(SE) Produkter som innehåller lösningsmedel ska inte användas på rör eller delar.

(NO) Det må ikke brukes produkter som inneholder oppløsnings-midler.

(FI) Älä käytä liuottimia sisältäviä tuotteita.

(UK) You may not use products that contain solvents.

5



(DK) A: Stik røret ind i koblingen med en roterende bevægelse og kontroller indstiksdybden.
B: Træk i røret for at sikre det sidder fast.

(SE) A: Tryck in röret i kopplingen med en lätt roterande rörelse och kontrollera att röret är intryckt hela vägen i kopplingen.
B: Dra i röret för att säkerställa att det sitter fast.

(NO) A: PEX røret stikkes inn i koblingen med en stødig, noe roterende håndbevegelse til stopp (kontroller merket for innstikksdybde).
B: Trekk i røret for å kontrollere at det sitter fast.

(FI) A: Työnnä putki liittimeen kiertävällä liikkeellä ja tarkista putken asennussyvyys.
B: Varmista putken kiinnittyminen liittimeen vetämällä putkesta.

(UK) A: Insert the pipe into the coupling with a rotating movement and check the insertion depth.
B: Pull on the tube to make sure it is secure.

6

(DK) Flere fordelerrør kan samles ved at stikke spidsenderne ind i indstiksmufferne. Rørene kan derefter roteres til korrekt position.
OBS! Der må ikke anvendes klemringfittings og presfittings på spidsenderne af indstiksfittings'ne.

(SE) Flera fördelarrör kan sammankopplas genom att de sticks in i varandra till stopp. Fördelarrören kan sedan roteras till rätt position.
OBS! Klämringskopplingar ska ej användas.

(NO) Flere fordelerrør kan sammenkobles ved å stikke spissenden inn i innstikksmuffen. Rørene kan deretter roteres til korrekt posisjon.
OBS! Det må ikke brukes klemfittings på spissenden av innstikksfordelerne.

(FI) On mahdollista liittää useampi jakotukki toisiinsa. Asennuksen jälkeen jakotukin pystyy kiertämään oikeaan suuntaan.
HUOM! Älä käytä puserrusliittimiä.

(UK) Multiple manifolds can be joined by inserting the pointed ends into the QuickPush sleeves. The pipes can then be rotated into the correct position.
NOTE! Compression fittings must not be used.

7

(DK) Demontage må kun ske med Roth demonteringsværktøj.
(SE) Vid demontering av koppling ska Roth demonteringsverktyg användas.
(NO) Demontering må kun gjøres med Roth demonteringsverktøy.
(FI) Liittimen irrottamiseen on käytettävä Roth avaustyökalua.
(UK) Disassembly may only be carried out with Roth disassembly tools.

(DK) Tekniske data

Anvendelsesområde	Vand og varmeinstallationer
Maks. driftstemperatur	70°C
Maks. driftstryk	10 bar
Materiale	Afzinkningsbestandigt messing
Frostsikring maks.	Glucol 50%

Tilbehør

Roth demonteringsværktøj 12-28 mm	VVS-nr. 047198.6xx
Roth rørsaks	VVS-nr. 087693.220
Roth MultiPex® tang	VVS-nr. 087289.200
Roth støttebøsninger	VVS-nr. XXXXXxx

(FI) Tekniset tiedot

Käyttöalue	Käyttövesi- ja lämpöjärjestelmiin.
Maks. käyttölämpötila	70°C
Maks. käyttöpaine	10 bar
Materiaali	Sinkinkadonkestävä messinki
Maksimi pakkassuojaus	Glykoli 50%

Lisätarvikkeet

Roth avaustyökalu	LVI-nro 2011411 - 2011417
Roth putkileikkuri	LVI-nro 2016517
Roth MultiPex® putkipihdit	LVI-nro 2016503
Roth tukiholkki 12 - 28	LVI-nro xxxxxxxx

(SE) Tekniska data

Användningsområde	Tappvatten- och värmeinstallationer
Max drifttemperatur	70°C
Max drifttryck	10 bar
Material	Avzinkningshärdig mässing
Frysskydd	Glykol max 50%

Tillbehör

Roth demonteringsverktyg 12-28 mm	RSK nr. 387 02 2X
Roth rörsax	RSK nr. 242 09 01
Roth rörtång	RSK nr. 242 11 37
Roth stödhylsa	RSK nr. Xxxxx

(UK) Technical data

Application	Water and heating installations
Max. operating temperature	70°C
Max. operating pressure	10 bar
Material	Dezincification resistant brass CW625N
Frost protection max.	Glucol 50%

Accessories

Roth dismantling tool 12-28 mm	UK-no. 7047198.6xx
Roth pipe cutter	UK-no. 7087693.220
Roth MultiPex® pliers	UK-no. 7087289.200
Roth support liners	UK-no. 7047194.0xx

(NO) Tekniske data

Bruksområde	Vann og varmeinnstallasjoner
Max. drift temperatur	70°C
Max. driftstrykk	10 bar
Materiale	Avsinkningsfri messing (DZR)
Frostsikring maks.	Glykol 50%

Tilbehør

Roth demonteringsverktøy 12-28mm	NRF nr. 1487132 - 1487138
Roth rørsaks	NRF nr. 8370461
Roth MultiPex® tang	NRF nr. 5118641
Roth støttehylser 12-28 mm	NRF nr. xxxxxx - xxxxxxx

1.22/21109
1.22/21110

GODKENDT TIL DRIKKEVAND 03/00261

TEKNISK GODKJENNING TG 2556 SINTEF Certification
TG 2556

EUFI-25004437-TH1
EUFI-25004437-TH2

Accepterad monterings-anvisning 2026:1

TG 33608
ID 8242002
Approved by KIWA Sweden
Accreditation number: 1913
107 Inspected by DTI

ROTH UK Ltd
Enterprise House
Barracks Road
Stourport-On-Severn
Worcestershire
DY13 9RW
Phone +44 (0) 1905 453424
E-Mail enquiries@roth-uk.com
technical@roth-uk.com
orders@roth-uk.com
accounts@roth-uk.com
roth-uk.com

ROTH DANMARK A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

ROTH SVERIGE AB
Lilla Bommen 2
411 04 Göteborg
Tel. +46 40 53 40 90
E-mail: service@roth-sverige.se
roth-sverige.se

ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge

ROTH FINLAND OY
Raaseporintie 9, Talo 2
10600 Tammisaari
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland

Installation_Roth QuickPush fordeler og fittings_20260702