Certifikat

TYPGODKÄNNANDE TG 33608

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Roth North Europe A/S
Centervej 5 DK-3600 Frederikssund
Tel: +45 47339700
E-post: qamanager@roth-northeurope Hemsida: www.roth-northeurope.com

Rörkopplingar med insticksändar för metall och plast

Produktbeskrivning
MultiPex® QuickPush är en demonterbar push-fit-koppling bestående av kopplingshus i zinkbeständig mässing, låsring i rostfritt stål, tätning i EPDM, stödring i mässing och utlösningsring i plast.

För legering CW625N gäller: MultiPex® QuickPush i dimensionerna 12, 15, 18, 22 och 28 mm kan användas tillsammans med mjuka (R220), halvhårda (R250) och hårda (R290) kopparrör samt med PEX-rör med rördimensionerna 12x2,0, 15x2,5, 18x2,5, 22x3,0 och 28x4,0 mm.

För legering CW724R gäller: MultiPex® QuickPush i dimensionerna 12, 15, 18, 22 och 28 mm kan användas tillsammans med mjuka (R220), halvhårda (R250) och hårda (R290) kopparrör samt med PEX-rör med rördimensionerna 12x2,0, 15x2,5, 18x2,5, 22x3,0 och 28x4,0 mm.

Avsedd användning
Rörsystem för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning
Roth MultiPex® QuickPush-kopplingar

Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap. 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, Plan och Byggförordningen (PBF) 4 kap. 12 och 13 § och under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 29)[1)]:

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

Produkterna godkänns enlighet med följande avsnitt i Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Allmänt	1 kap. 6-7 §
Vatten- och avloppsinstallationer	8 kap. 1, 3, 4 och 6 §

Bestämmelserna i 8 kap. 13 § ska alltid beaktas i samband med installation. BBR 29 får användas enligt villkor som anges i BBR 31.

Kiwa Certification AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Accred. no. 1913
Certification of Products
ISO/IEC 17065

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Roth North Europe A/S
Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:	MultiPex® QuickPush
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Dimension, Tryck/Temp., EN 1254-3
Boverkets inregistrerade varumärke:	⊤
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 33608
Kontrollorgan:	Dansk Teknologiskt Institut (DTI)

Tillverkningsställe:
Kod 8242002

Kontroll
Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollorgan: **DTI** Kontrollavtal: **107, daterat 08-04-2014**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren säkerställa att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkningen skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt godkänd kontrollanvisning och att produkterna årligen uppfyller kraven i detta godkännande. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på se.annualreporting@kiwa.com med en kopia av rapporten om fortlöpande övervakningskontroll, utförd av det ackrediterade kontrollorganet.

Tilhörande handlingar
Installationsanvisning för Roth QuickPush-fittings daterat 2025-12-17

Bedömningsunderlag
Typprovningsrapport 253641-1 rev.1/-1A/-1B rev.1, 253641-2 alla av Dansk Teknologiskt Institut (DTI)
Bedömningsrapport 33608-1, daterad 2026-01-29 av Kiwa Certification AB

Kommentarer
Kopplingar för kopparrör är provade enligt EN 1254-5 och uppfyller kraven i NKB Produktregler nr. 12
Kopplingar för PEX-rör är provade enligt EN 15875-5 och uppfyller kraven i NKB Produktregler nr. 18

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2026-01-29 Gällande version: 33608-1

Giltigt till: 2031-01-28

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg
Affärschef, Bygg & Energi
Kiwa Certification AB