ETA
DANMARK

# Godkendelse VA 1.22/21110

**Udstedt:** 2026.01.08
**Gyldig til:** 2029.01.01

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**
Roth North Europe A/S
Centervej 5
DK-3600 Frederikssund
Telefon: +45 47 38 01 21
Internet: www.roth-northeurope.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**
**Stikfittings til kobberrør og stålrør**
## Roth MultiPex® QuickPush
**dim. 12, 15, 18, 22 og 28 mm**

**FABRIKAT:**
Roth North Europe A/S, Danmark

**MÆRKNING:**
- Fabrikantmærke: Roth logo
- Dimension (udvendig)
- Batch nr. (uge/år)
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

**KVALITETSKONTROL:**
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**
Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Stikfittings anvendes i brugsvandinstallationer til samling af kobberrør eller stålrør i dimensionerne 12, 15, 18, 22 og 28 mm.

Ved samling af kobberrør eller stålrør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.
Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelses-indehaverens monteringsvejledning.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om fittings er egnet for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BEMÆRKNINGER:**
Der skal indhentes oplysninger om vandets sammensætning hos vandværket.

CW625N, CW724R og CC246E kan kun anvendes sammen med kobberrør.
1.4404 kan anvendes sammen med både rustfri stålrør og kobberrør.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

| | |
|---|---|
| Udførelse | Koblingen består af 6 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering, udløserring og sædering.<br>Låseringen er konisk og radialt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af Kobberrøret/stålrøret fastholdes dette af låseringens tænder.<br>Samlingen kan demonteres ved at presse udløser-ringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres. |
| Materiale | Koblingshus produceres i CW625N, CW724R, CC246E eller 1.4404, se bemærkninger.<br>Låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering er af messing eller rustfrit stål og udløserring samt sædering er af plast. |
| Dimension | 12, 15, 18, 22 og 28 mm |

Thomas Bruun